



| |
|---------------------------|
| Sperrschütz für: |
| Boiler |
| Wärmepumpe |
| Heizungen ab 12kW |
| Sonstige Grossverbraucher |

| SteuerleitungenK | |
|------------------|------------------------------------|
| 0 | Steuerneutralleiter |
| L | Aussenleiter |
| 1 | Ansteuerung von Zähler 22.00-06.00 |
| 2 | Ansteuerung von Zähler 24h |
| 3 | Boiler Nacht 22.00-06.00 |
| 4 | Boiler Tag/ Nacht 24h |
| 5 | Wärmepumpe 24h |
| 6 | Diverse |

Wasserzähler:
Verbindungskabel (U72 1x4x0.5mm²)
muss Allgemeinzähler
und ICT- Box erreichen + 20cm Reserve.

Weitere Informationen unter arosaenergie.ch/publikationen/werkvorschriften