



Achtung:
Bei neuen Verteilungen, Dokument für Neubauten verwenden.

Wasserzähler:
Verbindungskabel (U72 1x4x0.5mm2)
muss Allgemeinzähler
und ICT- Box erreichen + 20cm Reserve.

Weitere Informationen unter arosaenergie.ch/publikationen/werkvorschriften