



- 1) Für Minimal- und Maximalhöhe gilt SN SEV 1000
- 2) Türschloss mit 6-mm-Vierkantdorn oder Sicherheitsschloss
- 3) Minimale Höhe im Schutzkasten: 600 mm

(Wird nur in Ausnahmefällen bewilligt)

Anordnung der Messeinrichtungen in Gebäuden	A 6.51
Weitere Informationen unter arosaenergie.ch/publikationen/werkvorschriften	
Werkvorschriften Arosaenergie	arosaenergie WV 01.01.2015