



1) Rohre: bis 3x50/50 NW 80/92mm 3x95/95 bis 3x150/150 NW 120/132mm

(wird nur in Ausnahmefällen bewilligt)

<p>Anschluss-Überstromunterbrecher in Schaltgerätekombinationen</p>	<p>A 4.12/1</p>
<p>Weitere Informationen unter arosaenergie.ch/publikationen/werkvorschriften</p>	
<p>Werkvorschriften Arosa Energie</p>	<p>arosaenergie WV 01.01.2015</p>